

Driftsjournal - forsamlingslokaler

Adresse
Forsamlingslokalets navn
Dato og navn for arrangementet

Arrangør:

- Indvendige flugtveje er frie og ryddelige i hele deres bredde til terræn i det fri.
- Flugtvejsdøre, porte mv. kan passers i flugtreningen uden brug af nøgle eller særligt værktøj.
- Flugtvejsdøre og nødbelysning og/eller skilte ved disse er synlige for publikum.
- En af brandvæsenet godkendt flugtvejs- og pladsfordelingsplan er ophængt ved indgangen og er i overensstemmelse med de faktiske forhold.
- Personalet er instrueret i det maksimale personantal der må gives adgang til i lokalet.
- Brand- og evakueringsinstruksen er gennemgået med medarbejdere.
- Anvendelse af åben ild, fyrværkeri mv. sker efter særlig tilladelse fra brandvæsenet.

Driftspersonale:

- Udvendige flugtveje er frie og ryddelige.
- Flugtvejs- og panikbelysning er afprøvet og fuldt funktionsdygtig.
- Brandslukningsmateriellet er placeret synligt og let tilgængeligt og er placeret i overensstemmelse med den godkendte pladsfordelingsplan.
- Branddøre og andre selvlukkende døres lukkefunktion er i orden. Branddørene er ikke blokerede eller fastholdt åbne.
- Personalet er bekendt med anvendelsen af brandslukningsmateriellet.

Som ansvarlig for afholdelse af arrangementet, kvitteres hermed under strafansvar på, at ovenstående punkter er gennemgået, kontrolleret og fundet i orden.

Arrangør

Dato, navn og underskrift

Driftsansvarlig

Dato, navn og underskrift

**HELINGØR KOMMUNE
BEREDSKAB**

Klostermosevej 106 C
3000 Helsingør
Telefon 4928 1717
beredskab@helsingor.dk
beredskab.helsingor.dk