

Standardattest for kontrol af el-installationer

Vedrørende _____
Virksomhed / institution _____
Adresse _____
Postnr. / by _____
Kontaktperson _____

Undertegnede autoriserede elinstallatør erklærer hermed på tro og love, at installationen, som nedenfor angivet med X, er afprøvet i henhold til relevante vejledninger samt "Driftsmæssige forskrifter" for den pågældende type virksomhed/institution.

Installationen er i orden og tilfredsstillende det pågældende myndighedskrav.

- Flugtvejsbelysningen er i driftsklar stand. Internt belyste udgangsskilte er tændte og eksternt belyste samt selvlysende skilte er belyste. Panikbelysningen har endvidere en belysningsstyrke af mindst 1 lux på gulvarealer i flugtveje.
- Varslingsanlæg er i driftsklar stand og varslingssignalet har den krævede lydstyrke.
- Automatiske branddørlukningsanlæg (ABDL-anlæg) er funktionsdygtige.

Dato for arbejdets udførelse: _____

Kommentarer

Firmanavn, adresse, telefon (stempel)

dato / underskrift

**HELINGØR KOMMUNE
BEREDSKAB**

Klostermosevej 106 C
3000 Helsingør
Telefon 4928 1717
beredskab@helsingor.dk
beredskab.helsingor.dk